



Městský úřad Týn nad Vltavou

odbor životního prostředí

Číslo jednací: **MÚT/10555/2023**
Spisová značka: **MÚT/21907/2021/OŽP/PrP**
Vaše značka:
Vyřizuje: **Bc. Pavel Procházka,**
oprávněná úřední osoba,
Tel: **385772272,**
FAX: **385731624,**
e-mail: **pavel.prochazka.bc@tnv.cz**
Datum: **22.05.2023**

Obec Hartmanice

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

MěÚ Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 20.03.2023 podal

Obec Hartmanice, IČO 00581291, Hartmanice 22, 373 65 Hartmanice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Optimalizace systému zásobení obce Hartmanice pitnou vodou

(dále jen "stavba") na pozemku 710/58, 710/7, 2358/10 v k.ú. Hartmanice u Žimutic, okres České Budějovice, kraj Jihočeský, čhp: 1-07-04-0050-0-00, HGR 2151, HVL 1000, provedené podle společného povolení spis.zn. MÚT/21907/2021/OŽP/PrP. ze dne 08.11.2021

Účel stavby:

Hlavním účelem stavby bylo zabezpečit dostatečný zdroj pitné vody pro obec Hartmanice, včetně akumulace a úpravy vody dle současných hygienických standardů. Provedeným opatřením došlo k dlouhodobému zabezpečení dodávky pitné vody v místě v dostatečném množství a odpovídající kvalitě. Zároveň byly minimalizovány odstávky a zásobení obyvatel je dlouhodobě plynulé.

Stavební objekty:**Vodojem:**

Typ - Prefabrikovaný objekt

Akumulovaný objekt – 20m³

Provedení – 2x podzemní objekt, 1x nadzemní

Přívodní řad (vodojem – stávající vrt):

Délka PE 100 RC SDR 11 – 90x8,2mm, PN 16 – 411m

Průměrná hloubka uložení – 1,25m

Délka PE 100 RC SDR 11 – 63x 5,8mm, PN 16 – 7,0m

Průměrná hloubka uložení – 1,50m

Silová kabel NN:

Délka podzemního silového kabelu NN – 6,10m

Přepadová kanalizace

Délka DN 150 PVC, SN 8 – 16,0m

Průměrná hloubka uložení – 0,8m

Výústní objekt z lom. kamene – 1 x 3,3 x 0,3m

Koncová klapka DN 150 – 1 kus

Oplocení:

Délka oplocení - 83,0m

Výška sloupků nad terén – 2,10m

Výška pletiva – 1,8m

Typ pletiva – pletivo potažené PVC

Vjezdová brána dvoukřídlá – rozměry jednoho křídla – 2,0m x 1,8m

Zpevněné plochy:

Zpevněná plocha betonová zámková dlažba – 27,10m²

Zámková dlažba – celková tl. 450mm

Chodníček – 15,0m²

Chodníček – celková tl. 235mm

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 14.04.2023 s tímto výsledkem:

Stavba byla provedena dle projektové dokumentace kromě propustku, který měl být zešíkmen z obou stran z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Po domluvě s investorem stanovil vodoprávní úřad termín 31.05.2023, do kterého měla být stavba upravena dle požadavků Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Dne 18.05.2023 obdržel vodoprávní úřad vyjádření formou emailu od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, ve kterém je uvedeno: „Po provedení kontroly úprav souhlasíme s vydáním kolaudačního souhlasu na výše jmenovanou stavbu“.

Odůvodnění:

Dne 20.03.2023 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas. Vodoprávní úřad provedl dne 14.04.2023 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Ivan Palma
Vedoucí odboru

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

1. Obec Hartmanice, IDDS: peqedwj
sídlo: Hartmanice č.p. 22, 373 65 Dolní Bukovsko

hlavní účastníci (doručenky)

2. Jan Daněk, Hartmanice č.p. 63, 373 65 Dolní Bukovsko
3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

dotčené orgány

4. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Litvínovická č.p. 5/709, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1
5. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, tel. 385 772 200, fax 385 731 624
posta@tnv.cz, www.tnv.cz, ID tn8b4c3

6. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň